

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі № UA-2021-06-03-005519-с

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710".

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Контрольного пункту в'їзду-виїзду у 2021 році.

Замовник: . Державне підприємство «Реінтеграція та Відновлення»

ЄДРПОУ: 43600078

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-03-005519-с

Предмет закупівлі: Дизельна генераторна установка (ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори)

Очікувана вартість закупівлі: 3 010 255,00 грн з ПДВ. Очікувана вартість закупівлі розрахована методом порівняння ринкових цін на базі середньої вартості товару, відповідно до отриманих комерційних пропозицій у 2021 році.

Строк поставки товару: до 31.07.2021 року;

Забезпечення тендерної пропозиції: не вимагається.

Місце поставки Товару: Луганської обл., смт Станіція Луганська в районі перехрестя вул. Лермонтова з вул. 5-лінія”;

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі з детальним описом:

№ з/п	Код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Найменування продукції	Од. вим.	К-сть	Технічні характеристики
1	31121100-1 Дизель-генераторні установки за ДК 021:2015 Сдиноного закупівельного словника	Дизельна генераторна установка	шт	2	Потужність номінальна – 200-230 кВт; Потужність резервна – 220-250 кВт; Виконання – в шумозахисному кожусі; Тип двигуна – дизельний; Потужність двигуна, кВт - не менше 220,0; Кількість циліндрів двигуна – 6; Частота обертів, об/хв – не менше 1500; Витрати палива, при 100% навантаженні – не більше 65 л; Витрати палива, при 75% навантаженні – не більше 50 л; Витрати палива, при 50% навантаженні – не більше 35 л;

					<p>Охолодження двигуна – рідинне; Потужність альтернатора – 250 кВт; Частота, Гц - не менше 50; Кількість фаз – 3; Напруга альтернатора, В - 400/230; Частота, Гц - не менше 50,0; Тип регулятора - електронний; Ємність паливного баку, л – не менше 840; Система автоматичного запуску – так; Підігрів системи охолодження двигуна – так; Акумуляторні батареї з кабелем і клемми – так; Автоматичний заряд акумуляторної батареї – так; Панель управління генератором – так; Такелажні захвати та ремболти – так; Електричний датчик рівня палива – так; Блок віддаленого моніторингу – так; Автоматичне введення резерву – так; Габаритні розміри, мм Д*Ш*В: не більше 4500*1600*2800; Гарантійний термін: 120 міс або 2000 мотогодин.</p>
--	--	--	--	--	--

Уповноважена особа
07.06.2021 року



Левіна І.А.